PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

86-300 Grudziądz
ul. Kosynierów Gdyńskich 31
tel. (0-56) 45 178 10, fax (0-56) 45 178 11
www.ppis.grudziadz.com mailto: psse.grudziadz@pis.gov.pl

N.HK- 5211-24a-1/14

Grudziądz, 30 stycznia 2014r.

WPŁYNĘŁO
ZGKiM GRUTA
2014 LUT. 06
L dz 110/2014

WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY GRUTA
2014 -02- 04
L dz 842

Wójt Gminy
Gruta
86-330 Mełno

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego RSP „Nowa Droga" Gołębiewko gm. Gruta za 2013.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych numery jak niżej

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	114/ G/ 13/ L.HK	22.08.2013	RSP „Nowa Droga" Gołębiewko, gm. Gruta
2.	115/ G/ 13/ L.HK	22.08.2013	stacja uzdatniania wody RSP „Nowa Droga" Gołębiewko, gm. Gruta
3.	4253/2013	04.09.2014	RSP „Nowa Droga" Gołębiewko, gm. Gruta

dokonując oceny pobranych próbek wody

STWIERDZA

1. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego RSP „Nowa Droga" Gołębiewko.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych dla oznaczeń badanych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał 2 próbki wody z monitorowanych punktów poboru próbek wody: 1 próbkę u odbiorców wody i 1 próbkę ze stacji uzdatniania wody. Kolejne próbka wody pobrana została w ramach kontroli wewnętrznej wykonanej przez administratora wodociągu.

W ramach nadzoru sanitarnego wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, amonowy jon, żelazo i mangan.

Stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w części B załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: żelaza 779 $\mu g/dm^3$ - (norma 200 $\mu g/dm^3$). Woda charakteryzowała się również zwiększoną mętnością 17 NTU- (norma 1 NTU) – punkt poboru RSP „Nowa Droga" Gołębiewko, gm. Gruta. Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań: nr sprawozdania 114/G/13/L.HK.

Badanie sprawdzające, próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu w dniu 04.09.2013r. (punkt poboru - RSP „Nowa Droga" Gołębiewko, gm. Gruta nr sprawozdania: 4253/2013) nie ujawniło obecności w wodzie ponadnormatywnej ilości żelaza i zwiększonej mętności .

Parametry mikrobiologiczne w badanych próbkach wody odpowiadają wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu , na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego RSP „Nowa Droga" Gołębiewko .

Równocześnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wnosi o poinformowanie mieszkańców o jakości wody do spożycia.

Otrzymują:
1. Adresat
2. RSP „Nowa Droga" Gołębiewko, 86-330Mełno
3. a/a

Opracowała: KS (56) 45 178 28

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRUDZIĄDZU

lek. med. Andrzej Banasiak
specjalista zdrowia publicznego

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY GRUDZIĄDZ