





## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

86-300 Grudziądz  
 ul. Kosynierów Gdyńskich 31  
 tel. (0-56) 45 178 10, fax (0-56) 45 178 11  
 www.ppis.grudziadz.com mailto: psse.grudziadz@pis.gov.pl



Znak: N.HK 5211-14b-4/19



Gmina Gruta  
 Gruta 244  
 86-330 Melno

Nr. fax: (56) 468-31-88

FAX Nr 17/N.HK/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu informuje, że woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 08.10.2019 r. z wodociągu publicznego Melno, monitoringowy punkt poboru: ZDIZ Melno, jest nadal zanieczyszczona bakteriologicznie: bakterie grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości 0/100 ml. Pozostały parametr mikrobiologiczny: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C jest w trakcie badań.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu występuje o podjęcie w trybie natychmiastowym stosownych działań mających na celu poprawę jakości wody.

O usunięciu stwierdzonych przekroczeń należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu poprzez przedstawienie pozytywnych wyników badań wody.

Wynik badań wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli i enterokoki kałowe w punkcie poboru wody Przedszkole w Melnie odpowiada obowiązującym normom. Pozostały parametr mikrobiologiczny: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C jest w trakcie badań.

Otrzymują:  
 1. adresat  
 2. a/a

Opracowała: A.S. tel. (56) 45 178 28

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
 INSPEKTOR SANITARNY  
 w GRUDZIĄDZU

lek. med. Andrzej Banasiak  
 specjalista zdrowia publicznego