



Grudziądz, dnia 10 sierpnia 2022 r.  
Egz. nr 1

2022-08-16

*[Handwritten signature]*

Znak sprawy: NHŚ 9020.1.2.4.6.22

### OCENA

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Gruta, gm. Gruta

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody Nr 3635/2022, Nr 3636/2022 z dnia 18.05.2022 r. i Nr 4152/2022, Nr 4153/2022 z dnia 03.06.2022 r. (pobranej kolejno w dniach 13.05.2022 r. i 31.05.2022 r., przez administratora wodociągu – Gmina Gruta), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu stwierdza, w badanym zakresie **przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W badanej wodzie incydentalnie odnotowano zwiększoną mętność w której wartość po działaniach naprawczych administratora została doprowadzona do zgodnej z obowiązującymi normami w zakresie fizykochemicznym.

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody.

Wyk. w 2 egz.

1. Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Melno – egz. nr 1
2. a/a – egz. nr 2

A.S (56) 45-178-28

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W GRUDZIĄDZU**  
*Beata Kruszka*